ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА)
603950, Нижний Новгород, ул. Гребешковский откос, д. 7. Телефон: (831) 431-82-11, факс: (831) 431-82-41
E-mail: volok@gosnadzor.ru, http://www.volok.gosnadzor.ru

25 апреля 2017 года
(дата составления акта)

г. Нижний Новгород,
ул. Гребешковский откос, д.7.
(место составления акта)

12 час. 00мин.
(время составления акта)

Акт проверки органом государственного контроля (надзора)

юридического лица.

№ пр-569/17/А/14

По адресу/адресам: ***603003, г. Нижний Новгород, ул. Героя Смирнова, 61Б***
(место проведения проверки)

На основании: ***Распоряжения заместителя руководителя Волжско - Окского Управления Ростехнадзора Ускова С.А. № пр- 569/17 от 22.03.2017 г.***
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата)

была проведена плановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 55 (МБДОУ «Детский сад № 55»)
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

" ----- " ---------- 20 --- г - час. --- мин. до --- час. --- мин.
с -

Продолжительность ----------

" ---- " ---------- 20 --- с - час. --- мин. до --- час. --- мин.
-

Продолжительность ----------
(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: **7 рабочих дней**
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: ***Волжско - Окское Управление Ростехнадзора***

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):
(заполняется при проведении выездной проверки)

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 55»
Шатравина С. Б. ***20.03.2017 г 13.00 часов.***

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

не требуется

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ***Платонов Александр Николаевич – государственный инспектор отдела по надзору за электростанциями, электрическими сетями и ГТС.***

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: ***Шатранова Светлана Борисовна - Заведующий МБДОУ «Детский сад № 55»***

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов) (с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения):

В ходе проведения проверки нарушений требований Федерального закона № 261 от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты российской Федерации» не выявлено.

Рассчитать ежегодное снижение объёма потребления энергетических ресурсов не представляется возможным из-за несопоставимости условий.

Электроснабжение осуществляется по одному источнику, номинальное напряжение до 1000В, максимальная мощность до 150 кВт. Согласно части 1 статьи 29_1 Федерального закона об электроэнергетике от 26.03. 2003 г. № 35-ФЗ Федеральный государственный энергетический надзор в отношении деятельности таких потребителей электрической энергии не осуществляется.

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-------*нет*----------

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): **нарушений не выявлено**

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

Платонов А.Н. — (подпись проверяющего)

Шатравина С. Б. — (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

------ — (подпись проверяющего)

------ — (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

Подписи лиц, проводивших проверку

ВОЛЖСКО-ОКСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ РОСТЕХНАДЗОРА № 81
Гос.инспектор

Государственный инспектор Платонов А.Н.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МБДОУ «Детский сад № 55» Шатравина С. Б.

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 25 " апреля 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 6
к муниципальному контракту № 1527\1\1
от 22.03.2017 г

Технический акт

Наименование объекта: **Д/к № 55**
Адрес объекта : **ул Смирнова Героя д.61Б**

Технические документы, представленные Потребителем:

1. **Документ, подтверждающий технологическое присоединение:**
Акт фактического технологического присоединения № 126 от 10.12.09 выданы ООО "Энергосети".

Точка технологического присоединения	присоединение №8 в РУ-0,4кВ ТП208
Максимальная мощность	32 кВт.
Напряжение сети в точке поставки	0.4 кВ
Категория электроснабжения	третья

2. **Акт границ балансовой принадлежности:** **№ 106 от 28.03.12**
Акт границ эксплутационной ответственности: **№ 106 от 28.03.12**

Границы ответственности по балансовой принадлежности (эксплуатационной ответственности) сетей между ЗАО "ПКТ" и МБДОУ "Детский сад № 55" определены актом:
Контактное присоединение одной кабельной линии в ВРУ-0,4 кВ МБДОУ №55 от РУ-0,4кВ ТП208 (присоединения №8)

3. **Акт аварийно-технологической брони:** **отсутствует.**

4. **Схема электроснабжения(Проект):** **№ б/н от 21.04.08, ЗАО "ВЭС" от 19.05.08г..**